



Abellund borettslag c/o OBOS
Postboks 6666 St Olavs plass
0129 Oslo

ORG. NR: 899 079 612 MVA
BANK KONTO: 1204 57 31713



Oslo, 19. juni 2015

Utvendige boder i borettslaget.

Boder som bygges inntil fasade er en del av boligen og den bruksenhet boligen utgjør. Kravet til brannmotstand mellom bruksenheter i denne type bebyggelse er EI30.

Alle bygningsdeler som er nærmere annen bruksenhet enn 8 meter må brannsikres i henhold til krav i TEK10 § 11-8.

Sintef Byggforsk har beskrevet forskjellige prinsipper og løsninger i Byggforskseriens blad 520.308. Rettledningen vedlegges i pdf format. Siden det er så mange forskjellige varianter i deres borettslag blir det vanskelig å gi råd annet enn i generelle vendinger. Jeg foreslår at dere benytter vedlagte blad og tidligere oversendte prinsippsskisser så langt det passer og at hver enkelt ber om mer konkrete råd der det trengs supplering.

Håper dette gir dere nødvendig verktøy til å styre prosessen.

Med vennlig hilsen
Tomeng Prosjektering

Tom Engebretsen

Tom Engebretsen